



YT202604HJ082 241520344278

ZBYT4T506



检测报告

报告编号: YTHJ 字第 (202604084) 号

项目名称: 废水检测项目

委托单位: 山东万达热电有限公司



淄博圆通环境检测有限公司



淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T506

YTHJ 字第 (202604084) 号

第 1 页 共 3 页

一、基本信息

委托单位/ 受检单位	山东万达热电有限公司				
联系人	张永杰	联系电话	15066025905	地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 68 号
采样日期	2026.04.01	交样日期	2026.04.01	分析日期	2026.04.02~2026.04.08

二、检测方案

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
废水	脱硫废水排放口	pH、汞、流量、砷、硫化物、铅、镉	1 天*3 次

三、样品描述

类别	检测点位	样品状态
废水	脱硫废水排放口(118°27'55"E 37°33'34"N)	浅黄色、液体

四、检测依据

序号	检测类别	检测项目	标准名称	检出限
1	废水	铅	GB/T 7475-1987 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》	0.05mg/L
2		镉	GB/T 7475-1987 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》	0.0125mg/L
3		pH	HJ 1147-2020 《水质 pH 值的测定 电极法》	/
4		硫化物	HJ 1226-2021 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》	0.01mg/L
5		汞	HJ 694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	0.04μg/L
6		砷	HJ 694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	0.3μg/L
7		流量	HJ/T 92-2002 《水污染物排放总量监测技术规范》	/

淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T506

YTHJ 字第(202604084)号

第 2 页 共 3 页

五、检测仪器

仪器编号	仪器名称	仪器型号
ZBYT-01-002	原子吸收分光光度计	TAS-990
ZBYT-01-031	原子荧光光度计	AFS-8230
ZBYT-01-018	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-131	便携式酸度计	Testo206-pH1

现场检测人员：翟兆超、赵精平

分析检测人员：李梦茹、郑雪琳、张奎庆

编制：

刘尧

批准：

李俊刚

审核：

AMS



检测报告

六、检测结果

(一) 废水检测结果

表 1-1 废水检测结果

采样日期	采样点位	样品编号	检测参数						
			汞 (μg/L)	砷 (μg/L)	pH (无量纲)	硫化物 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	流量 (m³/h)
2026.04.01	脱硫废水 排放口	S2604HJ082 A101	ND	ND	7.6	ND	0.14	0.0394	1.0
		S2604HJ082 A201	ND	ND	7.5	ND	0.14	0.0245	1.1
		S2604HJ082 A301	ND	ND	7.6	ND	0.09	0.0357	1.1
备注			“ND”表示检测结果低于方法检出限。						

报告结束



说 明

1. 本检测报告未加盖  章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。对于无法保存、复现的样品，仅对本次检测结果负责。
6. 委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出。

联系地址：淄博高新区高科技创业园 C 座

邮政编码：255086

联系电话：（0533）3583569

公司网址：<http://www.zbyuantong.com.cn/>